

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: ugpnmagadan1@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-178, E-Mail: ogpn@maglan.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В помещениях и на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18», по адресу: г. Магадан, ул. Комсомольская, 47А
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

и.о. директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» Макарова И.В.
(фамилия, имя, отчество, ин. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области Быкова Ивана Валерьевича № 58 от «25» мая 2016 г.
(наименование органа ГПН)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 11 ч. 00 мин. «06» июня 2016г. по 12 ч. 00 мин. «07» июня 2016 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Сурниной Анастасией Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений МАОУ «СОШ №18», по адресу: г.Магадан, ул. Комсомольская, 47А
(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (электрошитовая)	п. 22 ПП РФ ППР №390	19.08.2016	

2.	на дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ПП РФ ППР №390	19.08.2016	
3.	не организовано проведение не реже раза в квартал проведения проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки	п.61 ПП РФ ППР №390	19.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору Сурнина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 07 » июня 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.О. директора Макурова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » июня 2016г.