

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: ugpnmagadan1@rambler.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-136, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 36/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.)

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (МАОУ «СОШ № 18»)

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Магадану Чайковского А.П.

(наименование органа ГПН)

№ 36 от «26» марта 2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

"06" апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Быкановой Алиной Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МАОУ («СОШ № 18») по адресу: г. Магадан, ул. Комсомольская, 47 А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «СОШ № 18» Симоновой Валентиной Михайловной

(указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует световое оповещение «Выход» (малый актовый зал)	(п. 3.11 НПБ 104-03)	14.05.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор г. Магадана  
по пожарному надзору Быканова А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«06» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:  
директор МАОУ «СОШ № 18»  
Симонова Валентина Михайловна  
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«06» апреля 2018 г.

№ п/п	Ф.И.О. должностного лица	Должность	Подпись	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				