



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА МАГАДАНА**

ул. Якутская, д.65, г. Магадан, 685000
Тел./факс: (4132) 65-49-99
E-mail: magprokuratura@maglan.ru

Директору **МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18»**

Симоновой В.М.

ул. Комсомольская, д. 47-А,
г. Магадан, 685000, ф. 65-75-31

E-mail: shcola_18@mail.ru

М.В. 2011 № 11-01-2011-
-1188-344-21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, санитарно-
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой города проведена проверка готовности МАОУ «СОШ № 18» к новому учебному году, в рамках которой установлено следующее.

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся относится к компетенции образовательной организации.

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктами 8, 10 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Из пунктов 2, 3 части 4 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ следует, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение санитарно-гигиенических профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

Частью 3 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях направлены «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20).

Согласно п.2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Однако в нарушение указанной нормы, в кабинете ОБЖ № 11 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ).

Из ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ следует, что руководители организации осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и

других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – Правила противопожарного режима).

Согласно пункту 25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнении проёмов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений в объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов.

Между тем, ходе проверки учреждением не представлена техническая документация (сертификаты) на строительные материалы, используемые для отделки пола и стен в тамбуре, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов.

Выявленные нарушения законодательства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей должностными лицами образовательной организации, что влечет к снижению санитарно-эпидемиологического благополучия несовершеннолетних и создает угрозу их жизни и здоровью, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 и 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Магадана. О времени и месте его рассмотрения уведомить прокурора города для обеспечения участия.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно оборудовать в кабинете ОБЖ № 11 доску, в работе с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения; обеспечить наличие технической документации (сертификатов) на строительные материалы, используемые для отделки пола и стен в тамбуре, содержащие информацию о показателях пожарной опасности этих материалов.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.
4. О принятых мерах и их результатах сообщить прокурору города Магадана в письменной форме.

И.о. заместителя прокурора города

младший советник юстиции
Е.С. Мартинович, тел. 65-10-95



И.А. Воробьев