



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (Роспотребнадзор)

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Магаданской области

Якутская ул., д.53, корп.2, г. Магадан, 685000
тел. (4132) 65-06-56 факс 60-82-10 E-mail: info@49.rospotrebnadzor.ru
URL: http://49.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 31632432 ОГРН 1054900008811 ИНН/КПП 4909025803/490901001

№ 124 от 27.04.2023г.

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18" (далее – МАОУ «СОШ №18»), 685030, Магаданская область, город Магадан, ул. Комсомольская, д. 47а, ОГРН: 1024900971182, ИНН: 4909066140 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ предлагаем:

1. Запланировать и провести ремонтные работы на пищеблоке МАОУ «СОШ № 18» по устранению дефектов, указанных в акте выездной проверки № 16 от 27.04.2023 г.
2. Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря.
3. Не допускать нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых блюд, требующих разогревания перед употреблением.
4. Запланировать и провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в горячем цехе.

5. Запланировать и провести ремонт вытяжной вентиляции в помещениях с избытком тепла и влаги (моечной для столовой и кухонной посуды).
6. Эксплуатацию рециркуляторов осуществлять в соответствии Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях.
7. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.


Срок исполнения – 01.09.2023 г.

Информацию о выполнении данного предписания представить в письменной форме в Управление Роспотребнадзора по Магаданской области в срок 10.09.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МАОУ «СОШ № 18».

Разъясняю, что за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5.КоАП РФ.

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора



Я.В. Эдельбург

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



О.Ю. Фомкина

Один экземпляр получил(а): 27.09.2023 г. и.о. директора
Э.В. Александров О.Ю. Фомкина